

Rehabilitación de Edificios



Consejos para el mantenimiento de la finca

Instalación de gas	Uso adecuado / Recomendaciones
Instalación de gas	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="448 562 1447 591">1. Comprobación cada año de filtros y rejillas de ventilación<li data-bbox="448 598 1447 627">2. Limpieza cada año de instalación.<li data-bbox="448 633 1447 663">3. Comprobación cada dos años de la estanqueidad de la llave de paso.<li data-bbox="448 669 1447 698">4. Comprobación cada 4 años de la estanqueidad de la instalación.<li data-bbox="448 705 1447 734">5. Comprobación cada 2 años del tubo flexible de la instalación.