

Rehabilitación de Edificios



Consejos para el mantenimiento de la finca

Saneamiento	Uso adecuado / Recomendaciones
Saneamiento	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 560 1433 586">1. Inspección cada 12 meses de los elementos fijos de seguridad tales como escaleras de gato en pozos, etc?<li data-bbox="316 598 1155 624">2. Limpieza cada 6 meses del sumidero sifónico y del separador de grasa y fangos.<li data-bbox="316 636 1254 663">3. Limpieza anual de caldereta de sumideros, de la arqueta sumidero y de pozos de registro.<li data-bbox="316 674 820 701">4. Comprobar cada año la estanqueidad de la red.<li data-bbox="316 712 703 739">5. Revisión de colectores suspendidos.<li data-bbox="316 750 1059 777">6. Limpieza cada 10 años de arqueta sifónica, de paso y a pie de bajante.<li data-bbox="316 788 895 815">7. Revisión semestral de bombas de extracción de aguas.